

## Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций

Выполнено: Обществом с ограниченной ответственностью «Многоцелевой консалтинговый центр «РЕГИОН»

(наименование экспертной организации)

на объекте: Рассадный комплекс (теплица №6) по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, дер. Верхнее Валуево, вл.1

Руководитель экспертной организации: Директор Надточий Алексей Михайлович составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К проверке предъявлены следующие конструкции: Рассадный комплекс (теплица №6) общей площадью 17841,15 м<sup>2</sup>, максимальная высота зданий 6,08 м, объем здания – 102315 м<sup>3</sup>. Здание каркасного типа из легких металлических конструкций, Часть ограждающие конструкции выполнены из алюминиевых рам с остеклением толщиной 4мм, другая часть конструкции стен выполнены из трехслойных стеновых панелей толщиной не менее 100мм, с утеплением из пенополистирола.
2. Конструкции выполнены по проектно-сметной документации Проект: «Теплица №5 и рассадный комплекс (теплица №6) по адресу г. Москва, поселение Филимонковское, дер. Верхнее Валуево, вл.1, Том 3.2, Раздел «Архитектурные решения рассадного комплекса (теплицы №6)» 10-пр/2016-АР2.
3. При выполнении работ **отсутствуют** отклонения от проектно-сметной документации
4. Дата начала работ: 02.09.2019г.,  
Дата окончания работ: 04.09.2019г
5. Результат проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций:  
По стенам, покрытиям и остеклению дефекты не выявлены;

Директор ООО «МКЦ «РЕГИОН»  
Надточий А.М.

